

## **Aansluiting (\*00)**

**Let op de volgende punten in de onderstaande aanlegschemata's voor Katherm QL:**

- ▶ Let op de gegevens over types en aanleg van leidingen met inachtneming van VDE 0100.
- ▶ Zonder \*: NYM-J. Het noodzakelijke aantal aders incl. beschermingsleiding is op de leiding aangegeven. Diameters zijn niet aangegeven, omdat de leidinglengte in de berekening van de diameter wordt opgenomen.
- ▶ Met \*: J-Y(ST)Y 0,8mm. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen. Bij gebruik van andere leidingtypes moeten deze ten minste gelijkwaardig zijn.
- ▶ Bij het ontwerp van de bouwzijdige netvoeding en beveiliging moet met de elektrische gegevens van de thermo-elektrische stelaandrijving rekening worden gehouden.









